

17.02.2021

Regisztrált szerelők oktatási dokumentációja

Nem sztenderd igénybejelentés benyújtása, fogadása

The logo for e-on, featuring the lowercase letters 'e-on' in a white, bold, italicized sans-serif font. The 'e' is lowercase and the 'on' is lowercase, with a period between them. The logo is positioned in the bottom right area of the slide.

Előzetes igénybejelentés

Amikor az elosztói engedélyes által helyszíni felülvizsgálatot igényel a csatlakozás gazdasági, műszaki feltételeinek megadása.

Amennyiben az igénylő a felhasználási helyre vonatkozó villamos energia igénye az alábbiak szerinti feltételek bármelyikét magába foglalja - helyszíni felülvizsgálatot igényel - az ügyfélszolgálati irodák előzetes állásfoglalásra az elosztói engedélyeshez továbbítják:

a) Az egy felhasználási helyre igényelt névleges legnagyobb csatlakozási áramerősség, ami után a csatlakozási díjat kell fizetni, fázisonként meghaladja a 32 A-t, összesen 96A-t.

a) Az adott ingatlanon három vagy annál több felhasználási hely létesül, teljesítménytől függetlenül.

a) 50m feletti földkábeles csatlakozó, valamint légvezetéknel 1 fázis esetén 40m 3 fázis esetén 30m felett.

a) Ingatlan helyét tekintve házzámmal nem ellátott vagy belterületen hrsz-szel ellátott. Külterület / zártkert esetén: 1*16A igényig meglévő háromfázisú hálózat és legalább 4x50 mm² keresztmetszetű vezeték esetén.

a) Önerős hálózat esetén (pl. zártkertek).

Előzetes igénybejelentés fontos tudnivalók:



60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot -ha az igényelt feszültségszint KÖF, NAF, KÖF/KIF vagy NAF/KÖF



Használati jog megosztást igazoló dokumentum -ha egyazon ingatlanon belül több felhasználási helyet alakítanak ki. Társasház esetében társasház elő alapító okirat, vagy építésügyi hatóság által kiadott határozat.