



Csatári Plast Kft

H - 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.

Tel: + 36 88 265 023, 265 191, Fax: + 36 88 265 044

www.csatariplast.hu, E-mail: csatari@csatariplast.hu

Csatlakozás csőadapterrel az új típusú fogyasztásmérő szekrényekhez

A csőadapter az alábbi módokon helyezhető el. Az új fogyasztásmérő helyekhez felülről is lehet csatlakoztatni, abban az esetben, ha nincs fogyasztói főelosztó elhelyezve a mérőhely felett.



Az A50 csőadapter számára a doboz tömítőlétől számítva legalább 45mm-re kell előkészíteni egy 40mm átmérőjű furatot. Lépcsős fúró alkalmazása javasolt. A csatlakozás ilyen módon a zárópecsételt térrészben történik. A csőadapterre csatlakoztassuk a védőcsövet.

