



- Elmenő mért max. 50mm²
- Betáplálás max. NYY 4x50mm² áramszolgáltatói
- 8 db zárópecsét alaplapon
- Fogyasztásmérő 2 db zárópecsét
- Ø10 köracél földelő potenciálrögzítő
- Telepítés földbe

Tervező	Statisztikai Formák	Telepítési, szerelési útmutató	Villámcsapó BT	Rajzszám
Ellenőrző	Comma Times	VIL21 ES004	T. Lakatos	Alaprajz
Rajzoló		(VILLKITERV-63A-32A)	Gábor Áron s.r.l.	Alaprajz színes
Dátum	Név	(-K-M63A-V32A)		
Valószínű				
				1