



- Szerelés falra vagy falbasújesztve
- Elmenő mért max. 50mm<sup>2</sup>
- Betáplálás max. NAYY 4x50mm<sup>2</sup>,MLC áramszolgáltatói
- 8 db zárópecsét alaplapon
- Fogyasztásmérő 2 db zárópecsét
- Ø10 köracél földelő potenciálrögzítő
- Telepítés földbe
- Elmenő kábelek védőcsővek PG tömszelencén keresztül

Változat	Előzetes	Tervezés	Telepítési, szerelési útmutató VIL21 ES005 (VILKITERV-SZ63A) -K-Sz-M63A	Előretervezés	Munkaterv	Bekötési	Részlet	Lapok száma
	Dátum	Név						
			VILKITERV BT. székhely: Gábor Árok u. 47.					1/1