



**Megjegyzés:**

- \*1 A PEN-hez szükséges kötések egy kapocstestben kell kialakítani.
- \*2 Legalább 16mm<sup>2</sup> alumínium vagy 10 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű réz vezeték fázisonként 32A-ig, ez felett a terhelésnek megfelelőt kell választani.
- \*3 H07V-K 10 mm<sup>2</sup> vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelelő kell.
- \*4 H07V-K 6 mm<sup>2</sup> vezeték 32A-ig, e felett a terhelésnek megfelelő kell.
- \*5 H07V-K 2,5 mm<sup>2</sup> vezeték.
- \*6 Elágazási csomópont megfelelő kötőelemmel.

**Tárgy:**  
3F mindennapszaki és vezérelt direkt mérés mágneskapcsolóval példarajz (csatlakozó főelosztó nélküli kivitelezés esetén)

**Verzió:**  
V 3.0

**Rajzolta:**  
Kovács Attila Zoltán

**Ellenőrizte:**  
Farpék Gábor, Petrik Attila, Benyák László

**Rajzszám:**  
3FD003

**Kiadva:**  
2019.02.27