



- Elmenő mért max. 50mm<sup>2</sup>
- Betáplálás max. NAYY 4x50mm<sup>2</sup> áramszolgáltatói
- 8 db zárópeccsét alaplapon
- Fogyasztásmérő
- 2 db zárópeccsét
- Ø10 köracél földelő potenciálirögztítő
- Telepítés földbe

Villanyszerelő	Tervező	Szabványos Tervező Cseresznye Tervező	Telepítési, szerelési, üzemeltető VILLKITERV 80A (VILLKITERV-80A) -K-M80A	Magyarország	Hajlékzat	Bajszám	Lapozat	Lapok száma	1/1
	Datum								